



Złotoryja, dnia 21 lutego 2024 roku

HK.9020.1.7.2024.NS

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Złotoryi
z/s w Wilkowie- Osiedlu
Wilków-Osiedle, ul. Kochanowskiego 1
59-500 Złotoryja**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że w dniu 16.01.2024 r. pobrano do badań próbki wody z **wodociągu sieciowego w Wilkowie (punkt poboru – Szkoła Podstawowa Rokitnica 35)** - kuchnia, zawór czerpalny przy zlewozmywaku). Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml w $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 68 ± 4 godz., liczba bakterii grupy coli w 100 ml, liczba *Escherichia coli* w 100 ml, liczba enterokoków w 100 ml, temperatura wody oraz chlor wolny w miejscu pobrania próbki wody.

W wyniku przeprowadzonych badań przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotoryi (Sprawozdanie z badań wody Nr 0019/24 z dnia 22.01.2024 r.) stwierdzono, że **woda odpowiada** wymaganiom higieniczno-sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Złotoryi

Lukasz Łęski
Kierownik Oddziału Nadzoru Bieżącego

(pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat (doręczenie na adres e-mail)
2. aa.